

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

Chylice, 10 lipca 2026 r.

HKN.903.48.49.Z.599.2026

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Warecka 22

05-510 Konstancin - Jeziorna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie zawiadamia, że badanie próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.07.2026 r. z wodociągu publicznego Literatów wykazało zgodnie ze sprawozdaniem nr 66889/LB/2026 z dnia 06.07.2026 r. ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w ilości 60 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) oraz liczby Escherichia coli w ilości < 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) na stacji uzdatniania wody Literatów.

Zgodnie z art. 37ax. ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 605), woda z wodociągu publicznego Literatów pobrana w stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów nie spełnia podstawowych wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 tabela A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1961) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 10 § 2 kpa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie, odstępuje od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz uniemożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

dr n. o zdr. Beata Mazińska

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Piasecznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa.