



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

Chylice, 25 sierpnia 2026 r.

HKN.903.48.801.2026

KOMUNIKAT nr 9/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbki wody z wodociągu publicznego Literatów z dnia 20.08.2026 r. pobranej w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z dnia 25.08.2026 r. pobranej z kontroli wewnętrznej wodociągów stwierdził, że woda warunkowo spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:

- liczby bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml oraz 1 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) na stacji uzdatniania wody Literatów.

W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków jelitowych.

Woda z wodociągu publicznego Literatów jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia z wyjątkiem osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt), prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu publicznego Literatów o produkcji wody 100 – 1000 m³/d w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji bądź komunikatu.

Karolina Pieciuk

z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Piasecznie

/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
ul. Dworska 7 | 05-510 Chylice
+48 22 756 46 20
sekretariat.psse.piaseczno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25767-69321-JFUEH-29